上水道 水質検査一覧表

水道事業体名:魚津市

2017年4月分

試料番号		NCJ 1700168	NCJ 1700169	NCJ 1700170	NCJ 1700171	NCJ 1700172	NCJ 1700173	NCJ 1700174
水道名		低区　経田	低区 三ケ	高区第1 蛇田	高区第1 坪野	高区第3	高区第4	松倉
採水地点		かもめ児童センター	ミラージュハウス	蛇田公民館	坪野コミュニティーセンター	廣田紘三宅	石垣平公民館	高橋建設
採水年月日		4月20日	4月20日	4月20日	4月20日	4月20日	4月20日	4月20日
種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
検査機関名		㈱新環境分析センター	㈱新環境分析センター	㈱新環境分析センター	㈱新環境分析センター	㈱新環境分析センター	㈱新環境分析センター	㈱新環境分析センター
気温(℃)		14.8	13.9	14.7	13.9	14.0	12.8	12.2
水温(℃)		12.7	13.7	13.9	11.3	12.9	9.5	13.6
天候	当日 前日	晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 晴
項目名	基準値	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−
六価クロム化合物	0.05mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−
四塩化炭素	0.002mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−
塩化物イオン	200mg/L以下	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	52	51	51	52	52	51	52
蒸発残留物	500mg/L以下	80	71	77	77	70	89	91
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.4	0.3未満
ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.1	7.4	7.3	7.4	7.2
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
判　定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
残留塩素		0.1mg/L	0.1mg/L	0.1mg/L	0.1mg/L	0.1mg/L	0.1mg/L	0.1mg/L