

魚津市小・中学校、幼稚園の耐震化状況

H29.4現在

【用語の説明】

- ・「基準」欄に「旧基準」とあるのは新耐震基準施行(昭和56年)以前に建築されたものを、「新基準」とあるのは新耐震基準施行後に建築されたものをいいます。
- ・「新基準」と表示のある建物は、耐震性がありますので、「基準」欄から右の各欄はすべて空欄となっています。
- ・「旧基準」と表示のある建物のうち、未改修のものについては、「優先度調査」、「第2次診断」のいずれかが実施されていますので、これらのいずれか該当する欄にそのデータを掲げてあります。
- ・「優先度調査」は、正しくは「耐震化優先度調査」といい、学校の設置者が、どの学校施設から耐震診断又は耐力度調査を実施すべきか、その優先度を検討することを主な目的として実施するものです。優先度の高いものから順に、1から5までのランク付けをすることとなっています。
- ・「優先度調査」を実施した年度を「年度」欄に、優先度ランクを「ランク」欄に掲げてあります。
- ・「第2次診断」は、個別の建物の耐震性能を詳細に診断する方法です。「第2次診断」を実施した「年度」並びに「Is値」を、それぞれの欄に掲げてあります。
- ・「Is値」(構造耐震指標)は、建築物の耐震性能(地震に対する安全性)を数値化したもので、その値が大きいほど耐震性能が高いことを表します。第2次診断等により算定したIs値が0.7以上の場合は、耐震性がある建物ということになります。
- ・「棟番号」は建築年で区別されており、棟数は実際の数とは必ずしも一致しません。
- ・「構造」欄に「R」とあるのは鉄筋コンクリート造を、「S」とあるのは鉄骨造をいいます。
- ・一覧表に掲げている建物は、非木造で2階建て以上又は非木造の延床面積が200㎡を超えるものです。

学校名	区分	棟番号	建築年	構造	階数	面積	基準	優先度調査		第2次診断		耐震性能有無		
						㎡		年度	ランク	年度	Is値			
大町小学校	校舎	011	1	S	53	R	3	1,626	旧基準	H 18	4	H 25	0.72	有
		011	2	S	54	R	3	2,001	旧基準	H 18	4	H 25	0.72	有
		011	3	S	55	R	3	594	011-2、011-3は構造体が一体となっている(合計2,595㎡)					
	体育館	012		S	59	R	1	797	新基準					有
村木小学校	校舎	006		S	63	R	3	3,574	新基準					有
	体育館	007		H	01	R	2	930	新基準					有
住吉小学校	校舎	009		S	58	R	4	989	新基準					有
	体育館	012		S	59	S	1	710	新基準					有
	校舎	013		S	60	R	3	1,502	新基準					有
上中島小学校	体育館	005		S	54	R	1	660	旧基準			H 26	0.91	有
	校舎	006		S	55	R	3	1,048	旧基準	H 18	4	H 26	0.72	有
		009		S	62	R	3	887	新基準					有
松倉小学校	校舎	006		S	58	R	3	1,548	新基準					有
	体育館	008		S	58	R	1	650	新基準					有
上野方小学校	校舎	003	1	S	44	R	2	1,285	旧基準			H 26	0.80	有
	体育館	005	1	S	50	R	1	600	旧基準			H 08	1.04	有
	校舎	007	1	S	53	R	3	769	旧基準			H 26	0.77	有
		007	2	S	56	R	3	255	007-1、007-2は構造体が一体となっている(合計1,024㎡)					
本江小学校	校舎	013		S	53	R	3	768	旧基準	H 18	4	H 22	0.52	無
		014		S	58	R	4	577	新基準					有
		015		S	59	R	4	1,299	新基準					有
		016		S	60	R	4	2,195	新基準					有
	体育館	017	1	S	61	R	2	926	新基準					有
道下小学校	校舎	009		H	20	R	3	3,954	新基準					有
	体育館	007	1	S	53	R	1	700	旧基準			H 07	1.02	有
経田小学校	校舎	005	1	S	48	R	3	744	旧基準			H 10	0.83	有
		005	2	S	49	R	3	1,427	005-1、005-2、005-3、005-4は構造体が一体となっている(合計3,472㎡)					
		005	3	S	50	R	3	791						
		005	4	S	51	R	3	510						
	体育館	009	1	S	55	R	1	763	旧基準			H 24	0.89	有
清流小学校	校舎	001	1	S	46	R	3	992	旧基準			H 25	0.73	有
		001	2	S	47	R	3	2,245	001-1、001-2の一部は構造体が一体となっている(合計2,551㎡)					
		001	3	S	47	R	3	372	旧基準			H 25	0.72	有
		001	4	S	54	R	3	596	001-2の一部、001-3、001-4は構造体が一体となっている(合計1,654㎡)					
	体育館	002		S	47	R	1	706	旧基準			H 22	1.01	有

西部中学校	校舎	015	1	H	23	R	3	7,171	新基準					有
	体育館	006	1	S	46	R	2	1,385	旧基準			H 10	0.80	有
	武道場	014	1	H	12	R	1	567	新基準					有
東部中学校	校舎	012		S	54	R	4	1,440	旧基準	H 18	4	H 25	0.75	有
		013		S	56	R	4	2,479	旧基準	H 18	3	H 25	0.72	有
		014		S	57	R	4	1,660	旧基準	H 18	2	H 26	0.73	有
	体育館	016	1	H	03	R	2	1,267	新基準					有
	校舎	017		H	06	R	3	1,444	新基準					有
	武道場	020		H	10	R	1	606	新基準					有
大町幼稚園	校舎	004		S	52	R	2	620	旧基準	H 18	5	H 25	0.73	有

耐震化率について

平成28年4月現在	
棟数	38
耐震性能を有している棟数	37
耐震化率	97.4%