

【質疑への回答】 吉島市営住宅跡地売却に係る条件付き一般競争入札

受付年月日	質疑	質疑への回答
令和2年 6月24日（水）	別紙6に条件工事で示されている①の道路（W＝6.5m）について、東側の側溝はどこに設置すれば良いのか。	別紙6の道路条件工事については、別紙13の道路条件断面図（赤字：要整備、黒字：既設利用）①を参考に計画してください。 よって、当該道路の東側側溝は、別紙10の用地実測図で示す赤線で囲った区域の内側で配置してください。
6月24日（水）	別紙6に条件工事で示されている⑤の道路（W＝6.0m）について、北側の側溝はどこに設置すれば良いのか。また、幅員6mを確保するにあたり、北側（民地）の境界を確定する必要はないか。	別紙13の道路条件断面図（赤字：要整備、黒字：既設利用）⑤において、北側の側溝は、条件としていません。北側の現況道路敷を含めて南側の新たな水路（蓋がけ）までで幅員6mを確保してください。よって、民地境界を確定していただく必要はありません。
6月24日（水）	越境物はどの部分なのか。また、何が越境しているのか。	南側の直線の敷地境界で2軒、市営住宅側に一部、庇及びコンクリート舗装等がはみ出している場所があります。