

魚津市小・中学校、幼稚園の耐震化状況

R2.4現在

【用語の説明】

- ・「基準」欄に「旧基準」とあるのは新耐震基準施行(昭和56年)以前に建築されたものを、「新基準」とあるのは新耐震基準施行後に建築されたものをいいます。
- ・「新基準」と表示のある建物は、耐震性がありますので、「基準」欄から右の各欄はすべて空欄となっています。
- ・「旧基準」と表示のある建物のうち、未改修のものについては、「優先度調査」、「第2次診断」のいずれかが実施されていますので、これらのいずれかが該当する欄にそのデータを掲げてあります。
- ・「優先度調査」は、正しくは「耐震化優先度調査」といい、学校の設置者が、どの学校施設から耐震診断又は耐力度調査を実施すべきか、その優先度を検討することを主な目的として実施するものです。優先度の高いものから順に、1から5までのランク付けをすることとなっています。
- ・「優先度調査」を実施した年度を「年度」欄に、優先度ランクを「ランク」欄に掲げてあります。
- ・「第2次診断」は、個別の建物の耐震性能を詳細に診断する方法です。「第2次診断」を実施した「年度」並びに「Is値」を、それぞれの欄に掲げてあります。
- ・「Is値」(構造耐震指標)は、建築物の耐震性能(地震に対する安全性)を数値化したもので、その値が大きいほど耐震性能が高いことを表します。第2次診断等により算定したIs値が0.7以上の場合は、耐震性がある建物ということになります。
- ・「棟番号」は建築年で区別されており、棟数は実際の数とは必ずしも一致しません。
- ・「構造」欄に「R」とあるのは鉄筋コンクリート造を、「S」とあるのは鉄骨造をいいます。
- ・一覧表に掲げている建物は、非木造で2階建て以上又は非木造の延床面積が200㎡を超えるものです。

学校名	区分	棟番号	建築年	構造	階数	面積 ㎡	基準	優先度調査		第2次診断		耐震性能有無
								年度	ランク	年度	Is値	
星の杜小学校	校舎	015 1	H 31	W	3	2,104	新基準					有
		015 2	H 31	W	3	268	新基準					有
		015 3	H 31	W	2	2,025	新基準					有
		015 4	R 2	W	1	282	新基準					有
	体育館	012	S 59	R	1	710	新基準					有
よつば小学校	校舎	020 1	H 29	R	3	3,183	新基準					有
		020 2	H 30	R	3	3,369	新基準					有
	体育館	017	S 61	R	2	926	新基準					有
道下小学校	校舎	009	H 20	R	3	3,954	新基準					有
	体育館	007	S 53	R	1	700	旧基準			H 07	1.02	有
経田小学校	校舎	005 1	S 48	R	3	744	旧基準			H 10	0.83	有
		005 2	S 49	R	3	1,427	005-1、005-2、005-3、005-4は 構造体が一体となっている(合計3,472㎡)					
		005 3	S 50	R	3	791						
		005 4	S 51	R	3	510						
	体育館	009	S 55	R	1	763						
清流小学校	校舎	001 1	S 46	R	3	992	旧基準			H 25	0.73	有
		001 2	S 47	R	3	2,245	001-1、001-2の一部は構造体が一体となっている(合計2,551㎡)					
		001 3	S 47	R	3	372	旧基準			H 25	0.72	有
		001 4	S 54	R	3	596	001-2の一部、001-3、001-4は構造体が一体となっている(合計1,654㎡)					
	体育館	002	S 47	R	1	706	旧基準			H 22	1.01	有
西部中学校	校舎	015	H 23	R	3	7,171	新基準					有
	体育館	006	S 46	R	2	1,385	旧基準			H 10	0.80	有
	武道場	014	H 12	R	1	567	新基準					有
東部中学校	校舎	012	S 54	R	4	1,440	旧基準	H 18	4	H 25	0.75	有
		013	S 56	R	4	2,479	旧基準	H 18	3	H 25	0.72	有
		014	S 57	R	4	1,660	旧基準	H 18	2	H 26	0.73	有
	体育館	016	H 03	R	2	1,267	新基準					有
	校舎	017	H 06	R	3	1,444	新基準					有
	武道場	020	H 10	R	1	606	新基準					有
大町幼稚園	校舎	004	S 52	R	2	620	旧基準	H 18	5	H 25	0.73	有

耐震化率について

令和2年4月現在	
棟数	25
耐震性能を有している棟数	25
耐震化率	100.0%

小中学校建物数 24棟 (W造 4棟 その他20棟)