

魚津市重点対策加速化事業（ゼロカーボン推進事業）補助金 Q&A集  
(令和7年8月25日改訂版)

## (1) 共通事項


### 問1 補助事業はいつまで実施しますか？

- 原則、当該年度の1月末が申請書の提出期限となります。ただ、予算がなくなつた場合は提出期限の前でも終了となります
- 「魚津市重点対策加速化事業」は令和5年度から8年度までの計画ですが、諸々の状況により計画が変更となる可能性もありますのでご了承ください。

### 問2 補助を受ける順番は先着順ですか？同じタイミングで申請書を提出した場合、抽選等で順番を決めることになりますか？

- 基本的に申請を受けた順番に審査を進めますが、予算超過の見込みが生じた日のみ抽選を行うこととします。

【例：2日目で予算超過となった場合】



- 抽選の流れは以下のとおりとなります。

【抽選の流れ】

- ①予算超過の見込みが生じた日の受付分の申請に抽選で順位をつける
- ②順位が上位となった申請から予算の範囲内で受付を行う
- ③順位が上位の申請が予算超過となった場合、申請者に「不足額で補助を受けるか」を確認し、辞退された場合は、次点の申請者を受け付け対象とする

例：予算残額 100 万円

順位 1 位：A 社（申請額 120 万円）、2 位：B 社（申請額 50 万円）の場合

- A 社に「申請額に足りない 100 万円で補助を受けるか」を確認

- ・A 社が補助額 100 万円で了承する場合 → 受付終了（B 社は次点のまま）
- ・A 社が辞退する場合 → B 社を繰り上げて受付 ※以下、同じ対応

### 問3 見積書等の書類が揃っていない状態で、とりあえず申請書だけ提出することは可能ですか？

- 申請に必要な添付書類が揃っていない状態での受理はできません。書類の内容に不足や不備等がある場合も同様です。

**問4 申請はメールや郵送でも可能ですか？**

- 申請者が「市民（家庭）」の場合と、「事業者」の場合で、申請方法、申請窓口、問い合わせ先等が異なりますのでご注意ください。  
※それぞれの補助メニューに関するHPをよくご確認ください

**問5 申請書の提出から交付決定までどれくらいの時間がかかりますか？**

- 申請書の提出から交付決定までは、約1～2週間程度を想定しています。ただし、申請書類に不備・不足が判明した場合は、申請をし直していただくことになりますので、さらに時間がかかることがあります。

**問6 例えば太陽光パネルの設置に関し、本補助金と合わせて他の補助金を受けることは可能ですか？**

- 本補助金は国の交付金を財源としており、同様に国の予算を財源とした補助事業等との併用はできません。二重交付が明らかになった場合は、補助金の返還を求めることがあります。  
○ただし、国の財源以外で実施される補助事業（市や県の予算が財源の補助事業等）の場合は、併用が可能となる場合があります。また、補助対象が同一でなければ異なる補助金を合わせて活用できるケースもありますので、詳細は事務局にお問合せください。

**問7 すでに実施（着工、購入等）している事業は補助対象になりますか？**

- 原則、交付決定日以前の事業は対象外となります。

**問8 事業の「開始」と「完了」はどのタイミングを差しますか？**

- 開始日は、基本的には設置に関する工事等の契約をした日や機器の購入日など、設置に係る対応を始めた日となります。  
○完了日は、太陽光発電設備に関しては系統連系契約が締結（発電設備からの受電が開始）され料金等が支払われた日、給湯器にや空調に関しては設置が完了した日となります

**問9 年度をまたぐ事業（例：令和5年12月開始、令和6年5月完了など）は対象になりますか？**

- 原則、当該年度内で事業が完了することが要件となります  
○ただし、社会情勢の影響による原材料不足等が原因で事業期間がやむを得ず延長してしまう場合は、年度をまたぐ事業を認める場合もありますので、事務局にご確認ください。  
※認められない場合もありますので、申請時点で事業完了日には留意ください。

**問 10 事業完了等に関する現地での確認等はありますか？**

- 基本的にありませんが、必要に応じて現地確認や関係者への聴き取りを行うことがあります。
- ※事業完了時ではなく、数年後に検査が入る可能性もありますので、書類等はしっかりと保管しておいてください。

**問 11 補助金はいつ支払われますか？**

- 実績報告書が提出されてから1ヶ月以内の支払いを予定していますが、市の支払い可能日のタイミングにより少し遅れる場合もあります。
- 補助金の支払いには、実績報告書と合わせて請求書（様式10）の提出が必要となるのでご注意ください。

## (2) 太陽光発電設備

**問 12 補助要件にある「自家消費量が30%以上（50%以上）」とはどういうことですか？**

- 本補助制度による太陽光発電設備の導入は、蓄電池との組み合わせなどにより「自家消費」を主目的にしたものであり、「年間自家消費想定量／年間発電想定量=30%以上（50%以上）」となることを要件としています。
- 想定量等については、申請書への記載が必要となりますので、施工業者等にお問い合わせいただくなどにより算出してください。

**問 13 新築の施設（住宅や事務所）で電力使用量の実績値がない場合、導入する太陽光発電設備の規模はどの程度とするのが妥当ですか？**

- 新築の施設で電力使用量の実績値がない場合、類似施設（施設の建築面積が近いなど）の電力使用量の実績値を用いたり、導入する電気設備の台数・消費電力・負荷率・使用時間などから電力使用量を見込み、その範囲で自家消費できる規模の太陽光発電設備を導入することが考えられます。自家消費や発電の想定量については施工業者等に相談してください。

**問 14 「自家消費量30%以上（50%以上）」の要件をクリアできた場合、発電した電力を売電しても大丈夫ですか？**

- 事業の目的上、できる限り自家消費してもらうことが望ましいですが、余剰電力が生じた場合は売電することも可能です。
- ただし、当補助金を利用する場合は「FIT制度またはFIP制度」による売電はできません。同制度での売電が確認された場合、補助金の返還を求めることがあるのでご注意ください。　※詳しくは国の要綱をご確認ください

**問 15 PPAやリース形式での太陽光発電設備の導入は対象になりますか？**

○対象になります。自己所有の場合とPPAの場合では添付書類等が異なるので、手引きや要綱等をご確認の上で申請ください。

**問 16 野立て（屋根上以外の設置）の太陽光発電設備は、補助対象になりますか？**

○申請者が自営線を引くなどして発電した電力を自家消費できるのであれば補助対象となります。

**問 17 同一敷地内に別受電の施設があり、それぞれの建物に太陽光発電設備を設置する場合、どのように申請すればいいですか？**

○同一敷地内に別受電の施設があつて電力会社との電力契約を施設ごとに締結、それぞれの建物に太陽光発電設備を設置する場合でも、自営線で接続するか、公道などを挟むかどうかに関わらず、施設の名称や住所などで同一敷地と見なせる場合は、一件の申請とすることが原則です。

**問 18 太陽光発電設備に係る補助対象経費には、何が含まれますか？**

○太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナ、その他付属機器（接続箱、直流側開閉器、交流側開閉器）、設置工事に係る費用（配線・配線器具の購入・電気工事等を含む）など太陽光発電システムを動かすために必要なものが含まれます。

※補助対象経費は、補助金額に影響があるわけではありませんが、実績報告書に記載が必要となります。

**問 19 太陽光発電設備の補助金額の計算はどのように行えばよいですか？**

○下記の計算式で補助金額を算出ください

・個人の方が住宅に太陽光発電設備を設置する場合

$$\text{最大出力 (kW)} \times 7 \text{ 万円} = \text{補助金額 (千円未満切り捨て)}$$

・事業所に太陽光発電設備を設置する場合

$$\text{最大出力 (kW)} \times 5 \text{ 万円} = \text{補助金額 (千円未満切り捨て)}$$

**問 20 太陽光モジュール（パネル）とパワーコンディショナで能力値が異なる場合、最大出力はどのように算出すればよいですか？**

○最大出力 (kW) については、太陽光モジュール（パネル）とパワーコンディショナの低いほうの数値を採用ください。

### (3) 蓄電池

問 21 蓄電池の設置のみの事業の場合、補助金の対象となりますか？

○蓄電池の設置のみの場合は対象となりません。蓄電池については「本事業で設置する太陽光発電設備の付帯設備として導入するもののみ」補助対象となります。

※「太陽光パネルの設置のみ」の事業は対象となります

問 22 太陽光発電設備については当年度の申請で設置し、翌年度以降の申請で蓄電池を設置することはできますか？

○可能です。

問 23 蓄電池はどのような仕様のものでも対象となりますか？

○対象となる仕様が決められていますので、補助金交付要綱を確認の上で申請ください。特に、下記のとおり「対象となる性能と価格帯」が決まっていますのでご注意ください。

- ・家庭用：(4,800Ah・セル未満) 15.5万円／kWh以下（工事費込み・税抜き）
- ・業務用：(4,800Ah・セル以上) 19万円／kWh以下（工事費込み・税抜き）

※上記の基準とは別には、下記の価格帯の蓄電システムとなるよう務めることができますので求められていますので、導入の際にはご確認ください。

- ・家庭用：12.5万円／kwh 業務用：11.9万円／kwh

問 24 可搬式の蓄電池は対象となりますか？

○なりません。

問 25 太陽光発電設備と蓄電池の申請を同時に行う場合、補助対象経費は分ける必要がありますか？

○同時に申請する場合、補助対象経費は分けてもらう必要があります。申請に必要な添付書類もそれぞれ別に定めていますので、補助金交付要綱を確認して申請をお願いします。

## (4) 高効率給湯器

問 26 給湯器には、ガスや石油、電気等の色々な種類がありますが、給湯器の種類や仕様の要件はありますか？

○対象となる給湯器の仕様に定めはありませんが、「既設の給湯機器に対して30%以上の省CO2効果」があることが条件となります。

問 27 補助要件となる「既設の給湯機器に対して30%以上の省CO2効果」はどのように確認すれば良いですか？

○申請時に添付いただく様式8で省CO2効果を計算できるようになっています。カタログ等で、既設の給湯機器、新設の給湯器、両方の給湯効率等を調べていただき、様式8の該当部分に入力してご確認ください。

○給湯機器が古いなどの理由で、カタログ等で給湯機器の仕様が調べられない場合は、メーカーへ直接連絡する等でご確認ください。

※給湯器効率が確認できない場合は原則、補助対象とすることはできません。

問 28 新築の物件に給湯器を導入する場合も対象となりますか？

○なります。新築の物件に入る前に生活していた住居で使用していた給湯器を「既設の給湯器」とみなし、新築の物件に導入する給湯器が、既設の給湯器と比較して30%以上の省CO2効果が確認できれば対象となります。

○ただし、「元の住居が市外の場合」は対象外となるのでご注意ください

問 29 既設の給湯器の撤去に係る費用や処理費は補助対象となりますか？

○なりません。更新する（新規で設置する）給湯器の購入費や設置工事費、運搬費等は対象ですが、既設の給湯器に関する費用は原則対象外となります。

問 30 実績報告書の添付書類に「設置前後の写真」とありますが、どのような写真が必要となりますか？

○「給湯器の更新」と「既設・新設の給湯器の型式等」を確認する書類となりますので、「更新前後の設置場所の全景」と「製造年、型式等が分かる写真」を提出ください。

## (5) 高効率空調

### 問 31 空調器の種類や仕様の要件はありますか？

○対象となる空調の仕様に定めはありませんが、「既設の空調機器に対して 30% 以上の省 CO<sub>2</sub> 効果」があることが条件となります

### 問 32 補助要件となる「既設の空調機器に対して 30% 以上の省 CO<sub>2</sub> 効果」はどのように確認すれば良いですか？

○カタログ等で既設の空調機器、新設の空調器、両方の仕様を調べていただき、年間の使用日数等を参考に省 CO<sub>2</sub> 効果をご確認ください。

※専門的な知識等は必要になりますので、メーカーや設置事業者にお問い合わせいただくことをお勧めいたします

### 問 33 既設の空調機器の撤去に係る費用や処理費は補助対象となりますか？

○なりません。更新する空調機器の購入費や設置工事費、運搬費等は対象ですが、既設の空調機器に関する費用は原則対象外となります。

※空調機器に関しては補助金額も高額となりますので、何かあれば事務局にご相談ください。